

Brandschutzordnung Teil C

gem. DIN 14096-3

**für Personen mit besonderen
Brandschutzaufgaben**

Stand: September 2022

Firma: **Firma**

Objekt: **Objekt**

2. Brandschutzverantwortlicher

Funktion ausgeführt von:

- Geschäftsführer bzw. Vertreter entsprechen den Konzernvorgaben und Gesetzlichen Bestimmungen.
- Werksleiter
- Betriebsleiter

Aufgaben im vorbeugenden Brandschutz:

- Festlegen des betrieblichen Brandschutzstandards
- Bestellen eines Brandschutzbeauftragten
- Aufstellen / Genehmigen der Brandschutzordnung
- Entscheidung über Brandschutzinvestitionen
- Sorge tragen für die Einhaltung von gesetzlichen und versicherungsrechtlichen Vorschriften
- Sorge tragen über die Einhaltung der Forderungen aus der Baugenehmigung
- Durchführen einer Gefährdungsbeurteilung
- Anweisen von wirkungsvollen Maßnahmen und Schaffen einer geeigneten Organisation zur Gefahrenvermeidung und Abwehr

3. Brandschutzbeauftragter

Funktion ausgeführt von:

Bestellter externer Brandschutzbeauftragter oder entsandter Vertreter; s. Namenslisten im Alarmplan

Qualifikation / Unterweisungen:

- Brandschutzbeauftragter bzw. Brandschutzingenieur
- Befähigung zum Leiten von Feuerwehreinsätzen
- Ausbilder für Feuerwehr und Brandschutz
- Fachplaner für baulichen Brandschutz
- Fachkraft für Arbeitssicherheit

Der externe Brandschutzbeauftragte sorgt selbst für seine qualifizierte Aus- und Weiterbildung.

Aufgaben im vorbeugenden Brandschutz:

- Der BSB untersteht und berichtet direkt dem Brandschutzverantwortlichen
- Überwachung der vom Brandschutzverantwortlichen festgelegten Standards, insbesondere der Brandschutzordnung
- Beratung und Kontrolle der Haustechnik im vorbeugenden technischen Brandschutz
- Beratung und Kontrolle der Schichtmanager im vorbeugenden organisatorischen Brandschutz
- Planen und Durchführen von BS-Unterweisungen
- Planen und Durchführen von Brandschutzübungen
- Zusammenarbeit mit den für den Brandschutz zuständigen Stellen
- Zusammenarbeit mit der Fachkraft für Arbeitssicherheit und Mitwirkung im Arbeitsschutzausschuss
- Beratung und Unterstützung des Betriebsleiters in Fragen der Arbeits- und Betriebssicherheit
- Vorschläge und Konzepte zur Verbesserung des Brandschutzes und der Arbeits- und Betriebssicherheit an den Brandschutzverantwortlichen

4. Brandschutzhelfer

Funktion ausgeführt von:

Ca. 5 % der Mitarbeiter; s. Namenslisten im Alarmplan

Qualifikation / Unterweisungen:

Wünschenswert ist eine technische Berufsausbildung oder eine Feuerwehrgrundausbildung

- 16 h betriebsinterne Ausbildung
- 2 h jährlich Schulung im vorbeugenden Brandschutz
- 2 h jährlich Training Brandbekämpfung

Aufgaben im vorbeugenden Brandschutz:

- Unterstützen des Brandschutzbeauftragten nach Weisung
- Unterstützen der Haustechnik im vorbeugenden technischen Brandschutz nach Weisung
- Unterstützen der Schichtmanager im vorbeugenden organisatorischen Brandschutz nach Weisung
- Angeordnete Sicherheitswache bei Heißarbeiten
- Angeordnete Sicherheitswache bei außergewöhnlichen Arbeiten

5. Führungskräfte

Funktion ausgeführt von:

Führungskräfte für den Gefahrfall, siehe Namensliste im Alarmplan

Unterweisungen:

- Führungskräfte Schulung bestehend aus
 - o 8 h betriebsinterne Ausbildung
 - o 2 h jährliches Training

Aufgaben im vorbeugenden Brandschutz:

- Zusammenarbeit mit Brandschutzbeauftragtem
- Vorschläge und Konzepte zur Verbesserung des Brandschutzes und der Arbeits- und Betriebssicherheit an den Betriebsleiter
- Umsetzung und Überwachung der vorgeschriebenen und festgelegten Sicherheitsstandards, insbesondere der Brandschutzordnung
- Zusammenarbeit mit Brandschutzbeauftragtem und Brandschutz zuständigen Stellen
- Überwachung und Kontrolle der betrieblichen Sanitätskräfte und Ersthelfer
- Überwachung und Kontrolle des Erste Hilfe Materials
- Überprüfung und Archivierung der Verbandbücher

6. Haustechnik

Funktion ausgeführt von:

Mitarbeiter der Haus- und Betriebstechnik

Qualifikation / Unterweisungen:

Handwerker, Techniker oder Meister

Jährliche Schulung durch den Brandschutzbeauftragten

Aufgaben im vorbeugenden Brandschutz:

- Überwachung der vorgeschriebenen und festgelegten Sicherheitsstandards, insbesondere der Brandschutzordnung
- Zusammenarbeit mit Brandschutzbeauftragtem
- Vorschläge und Konzepte zur Verbesserung des Brandschutzes und der Arbeits- und Betriebssicherheit an den Betriebsleiter
- Überprüfung aller elektrischer Anlagen und Geräte, wenn die vorgeschriebene Überprüfung durch Dritte (z.B. Externe) durchgeführt wird, obliegt der Haustechnik die Überwachung dieser Maßnahmen, Meldung von Störungen oder unerlaubten Veränderungen an den Betriebsleiter
- Überprüfung und Wartung aller technischer Einrichtungen des Brandschutzes, entsprechend Brandschutzordnung Teil C und den geltenden Vorschriften
- Vorschriftsgemäße Überprüfung der Sprinkleranlagen und Schieber mit Dokumentation
- Vorschriftsgemäße Überprüfung des Hydrantennetz mit Dokumentation